



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР 207.Н.00109 008496
 (номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

Адрес производства:
 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Ленина, д. 5


Продукция

Антипирен «Роса», предназначенный для огнезащитной пропитки текстильных материалов, обеспечивает следующие показатели пожарной опасности текстильных материалов:

хлопок - 100%, поверхностная плотность 120 г/м², обработанный до полного увлажнения материала при расходе 180 г/м²:
 воспламеняемость до гидролиза - трудно воспламеняемый,
 воспламеняемость после гидролиза – легко воспламеняемый.

ОБРАТНО
 Не применяется для сдачи объекта
 подробности на www.LKM1.ru

ООО «ТД»Рубеж»
www.LKM1.ru
8 (800) 500-48-12



Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

(Handwritten signatures)

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов

000 «ТД»Рубеж»

www.LKM1.ru

8 (800) 500-48-12



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR 207.H.00109

(номер сертификата соответствия)

027058

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество «УТРО»

ОГРН 1027810256737

198052, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 24

тел./факс: (812) 516-85-07, 594-89-23

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «УТРО»

ОГРН 1027810256737

198052, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 24

тел./факс: (812) 516-85-07, 594-89-23

(см. приложение)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»,
ОГРН 5147746027424, свидетельство о подтверждении
компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.207 до 17.12.2017 г.,
119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Антипирен для огнезащитной пропитки текстильных материалов
«Роса», выпускаемый по техническим условиям
ТУ 2494-002-23081751-94 (изм. № 1, № 2, № 3, № 4)
(см. приложение)

Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.59.59.000

код ЕКПС: 8030

код ТН ВЭД: 3809 91 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 2494-002-23081751-94 (изм. № 1, № 2, № 3, № 4),
ГОСТ Р 50810-95

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол испытаний № 17.ДС-17 от 08.09.2017 г.
ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство о подтверждении
компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.190 до 17.12.2017 г.
Акт № 14 НСОПБ-17 о результатах анализа производства от
27.07.2017 г.
(см. приложение)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 14.09.2017

по 13.09.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов



000 «ТД»Рубеж»

www.LKM1.ru

8 (800) 500-48-12

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail:nsofb@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.207.Н.00108

(номер сертификата соответствия)

027057

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество «УТРО»

ОГРН 1027810256737

198052, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 24

тел./факс: (812) 516-85-07, 594-89-23

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «УТРО»

ОГРН 1027810256737

198052, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 24

тел./факс: (812) 516-85-07, 594-89-23

(см. приложение)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 5147746027424, свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.207 до 17.12.2017 г., 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Антипирен для огнезащитной пропитки текстильных материалов «Роса», выпускаемый по техническим условиям ТУ 2494-002-23081751-94 (изм. № 1, № 2, № 3, № 4) (см. приложение)

Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.59.59.000

код ЕКПС: 8030

код ТН ВЭД: 3809 91 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 2494-002-23081751-94 (изм. № 1, № 2, № 3, № 4), ГОСТ Р 51032-97, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, п. 4.20

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол испытаний № 16 ДС-17 от 08.09.2017 г. ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.190 до 17.12.2017 г. Акт № 14 НСОПБ-17 о результатах анализа производства от 27.07.2017 г.

(см. приложение)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 14.09.2017

по 13.09.2022



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Handwritten signatures

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов

ООО «ТД»Рубеж»

www.LKM1.ru

8 (800) 500-48-12



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR 207.H.00108

(номер сертификата соответствия)

008495

(учетный номер бланка)

Адрес производства:

194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Ленина, д. 5

Продукция

Антипирен «Роса», предназначенный для огнезащитной пропитки текстильных материалов, обеспечивает следующие показатели пожарной опасности ковровых покрытий:

ковролин (состав: ворс одноуровневый петлевой 100% полипропилен; первичная основа тканая 100% полипропилен; вторичная основа - джут; высота ворса 4 мм, общая высота 6 мм, поверхностная плотность материала: $0,970 \text{ кг/м}^2 \pm 5\%$, обработанный до полного увлажнения материала при расходе 1 кг/м^2 ;

группа воспламеняемости - В3,

группа распространения пламени - РП3,

группа дымообразующей способности - Д2,

группа токсичности - Т3.

ОБРАТНО
не применяется для сдачи объекта
подробности на www.lkm1.ru



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов