

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

C-RU.ЛБ68.В.01558

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»)  
Адрес: 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2.  
ОГРН: 1027739428353. Телефон: +74952152015, факс: +74952152015.

№ 0000618

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»)  
Адрес: 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2.  
ОГРН: 1027739428353. Телефон: +74952152015, факс: +74952152015.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий из тонколистовой стали толщиной 0,8 мм, прямоугольного сечения размеры 800\*400 мм, с огнезащитным покрытием марки FIRESTILL (ТУ 1526-028-54737814-2011), толщиной 2,5 мм, выпускаемый по технологическому регламенту ТР 33/5765. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

48 6366

код ЕКПЭС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ). ГОСТ Р 53299-2009 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EI30.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-438/05-2015 от 08.05.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.RU.001.ОС.04.00647 от 03.03.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

12.05.2015

по

11.05.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись

инициал, фамилия

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)

подпись

инициал, фамилия

Е.Э. Борисова

