

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00280/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010210

Общество с ограниченной ответственностью «Огнеза». Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +7 (499) 709-77-39. Факс: +7 (499) 709-71-69. E-mail: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Огнеза». Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Адрес производства: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +7 (499) 709-77-39. Факс: +7 (499) 709-71-69. E-mail: spb@ogneza.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@rozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пропитки огнезащитные водорастворимые «ОГНЕЗА-ПО», код ОК 005 (ОКП): выпускаемые по ТУ 20.59.59-026-92450604-2019, марок «ОГНЕЗА-ПО-Д» и «ОГНЕЗА-ПРОФ», огнезащитная Код ОК 034 (ОКПД2): 20.59.59 эффективность – в соответствии с Приложением код ЕКПС: № 0021325. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: ---- - - - -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), статья 136, статья 150. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-83/09-2019 от 27.09.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 313/ОС-19 от 09.09.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.59-026-92450604-2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.10.2019 по 06.10.2024



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
М.П.
эксперт (эксперты)

Handwritten signatures and stamps

М.Б. Ясколко

И.А. Поединцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00280/19

(обязательная сертификация)

№ 0021325

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	Пропитка огнезащитная водорастворимая «ОГНЕЗА-ПО» марки «ОГНЕЗА-ПО-Д» (ТУ 20.59.59-026-92450604-2019): - I-я (первая) группа огнезащитной эффективности при среднем суммарном расходе состава не менее 300 г/м ² без учета потерь, устойчив к старению; - II-я (вторая) группа огнезащитной эффективности при среднем суммарном расходе состава не менее 150 г/м ² без учета потерь, устойчив к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	Пропитка огнезащитная водорастворимая «ОГНЕЗА-ПО» марки «ОГНЕЗА-ПО-ПРОФ» (ТУ 20.59.59-026-92450604-2019): - I-я (первая) группа огнезащитной эффективности при среднем суммарном расходе состава не менее 300 г/м ² без учета потерь, устойчив к старению; - II-я (вторая) группа огнезащитной эффективности при среднем суммарном расходе состава не менее 150 г/м ² без учета потерь, устойчив к старению.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

М.Б. Ясколко

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия