

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ЭО30.В.00105

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью № 0001070  
"Этернит". Место нахождения и фактический адрес: 249080,  
Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Дятчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН: 106402705102.  
Телефон +7 48431 56200, факс +7 48431 56200.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Promat International N.V. Место нахождения и фактический адрес: Vormstraat 24,  
B-2830, Tisselt, Бельгия. Телефон +32 15-71-81-03, факс +32 15-71-81-09.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", 109428, г. Москва,  
ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег.  
№ РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций из плит минеральных PROMATECT-L500, код ОК 005 (ОКП): 15 2900  
технологический регламент № 1.01-16 от 01.11.2016  
(редакция 2). Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806 10 000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008  
N 123-ФЗ). (См. Приложение бланк № 0000664).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний №№ 61 с/ск/оз-2016, 62 с/ск/оз-2016, 63 с/ск/оз-2016,  
64 с/ск/оз-2016 от 14.12.2016 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции  
№ 0036 стр/ск/оп от 01.02.2016 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

Срок действия сертификата соответствия с 19.12.2016 по 18.12.2019

М.П. ЦС  
Эксперт (эксперты)

Л. Н. Сазонова

инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ЭО30.В.00105

(обязательная сертификация)

№ 0000664

**Огнезащитная эффективность системы конструктивной огнезащиты для стальных конструкций из плит минеральных PROMATECT-L500:**

- 2-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при общей толщине плит 40 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 26020-83) составляет 126 мин.
- 1-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при общей толщине плит 60 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 26020-83) составляет 198 мин.
- 3-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при толщине плиты 30 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 26020-83) составляет 103 мин.
- 1-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при общей толщине плит 80 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 26020-83) составляет 271 мин.



Для руководителя (заместитель руководителя)  
Служба по сертификации

Эксперт (эксперты)

*Сазонова*  
подпись  
*Ржанковский*  
подпись

Л. Н. Сазонова

инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

инициалы, фамилия