НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР061.Н.00184** 026216

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

ООО "НПП "ТЕПЛОХИМ". Адрес: 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50. ОГРН: 1107746458676.Телефон: +7(495) 956-21-50.Факс: +7(495) 232-93-57. E-mail: sekretar@texon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "НПП "ТЕПЛОХИМ". Адрес:111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50. Адрес производства: 141801, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная д. 36, стр. 1. E-mail: sekretar@texon.ru. ОГРН: 1107746458676.Телефон: +7(495) 956-21-50. Факс: +7(495) 232-93-57

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746413962, свидетельство о подтверждении компетентности ОС по сертификации продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.061/3 действительно до 17 февраля 2018 г., адрес:143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, стр.1, оф.606, тел/факс (495) 645-52-60. Эл. почта: zos09@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краска огнезащитная НЕОФЛЭЙМ®514 Р (NEOFLAME®514R), нанесённая на металлоконструкцию по технологической инструкции ТИ 056-2016, изготовленная по ТУ 2313-047-66828143-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 23 1300

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, в ред. от 13.07.2015) ГОСТ Р 53295-2009 с измен. № 1: «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 290Д-17 от 13.02.17 г., № 291Д-17 от 14.02.17 г., ИЛ ООО «ЦОС», свидетельство о подтверждении компетентности ИЛ на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU. ИЛ.ПР.058/3 до 17.02.2018 г. Адрес:142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок. См. приложение № 002841.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2313-047-66828143-2016. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСК.RU.0001.Р390195, срок действия- до 31.01.2020 г., выдан ООО «СОЮЗ ТЕСТ», 236039, г. Калининград, д.67, оф.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.02.2017 по 26.02.2022

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.Е. Лебедев

ООО «Опцион», Москва, 2015 г., ИНН 7715847510, ОГРН 1147746834660, ОКПО 93345678, ОКВЭД 74.90.2, ОКОГУ 49013, ОКФС 16, ОКОПФ 65, ОКАТО 45286585000, ОКТМО 45286585000, ОКТМО 45286585000, ОКТМ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР061.Н.00184** **002841**

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Краска огнезащитная НЕОФЛЭЙМ®514 Р (NEOFLAME®514 R), нанесённая на металлоконструкцию по технологической инструкции ТИ 056-2016, изготовленная по ТУ 2313-047-66828143-2016:

- 2-я группа огнезащитной эффективности (120 мин):

при испытании на колонне двутаврового сечения профиля № 60Б2 по ГОСТ 26020 с приведенной толщиной металла 7,2 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 2,05 мм и расходе краски 3,5 кг/кв.м (без учета потерь), нанесенной на грунтовку ГФ-021 толщиной сухого слоя 50 мкм;

- 3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин):

при испытании на колонне двутаврового сечения профиля № 45 по ГОСТ 8239 с приведенной толщиной металла 5,8 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,37 мм и расходе краски 2,68 кг/кв.м (без учета потерь), нанесенной на грунтовку ГФ-021 толщиной сухого слоя 50 мкм.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты) А.Е. Лебедев